


PLANTA BAIXA TÉRREO
Esc. 1:50

LEGENDA	
	Extintor portátil de parede pó químico seco 4kg - BC
	Registro de corte
	Alimentação do fogão
	Tubulação para gás de cobre pelo piso
	Aberturas de ventilação permanente
	Luminária de emergência Local nível = 3 lux, local desnível = 5 lux
	Luminária de emergência (tipo farol) Local nível = 3 lux, local desnível = 5 lux
	Placas de sinalização de saída de emergência



PLANTA DE LOCAÇÃO
Esc. 1:250



LOCALIZAÇÃO
S/ Esc.

DADOS DA EDIFICAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO	E-5 - Escola
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO	435,96m²
CARGA DE INCÊNDIO	Baixa
ALTURA	Térrea

NOTAS

- As instalações elétricas serão de baixa tensão e atenderão as exigências da IN 19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.
- A população máxima da edificação é 89 pessoas.
- As saídas de emergência devem permanecer desobstruídas, livres de quaisquer obstáculos.

PROJETO	PREVENTIVO DE INCÊNDIO		
ENDEREÇO	Rua sem denominação de acesso à Rua 02 Barra Clara, Angelina/SC		
	PROPRIETÁRIO(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA/SC CNPJ 02.851.156/0001-10		
RESPONSÁVEL PELO PROJETO E EXECUÇÃO	ASSUNTO	PLANTA BAIXA TÉRREO PLANTA DE LOCAÇÃO LOCALIZAÇÃO	
Eng. Kátia Regina da Silva CREA/SC 055.000-7	ESCALA Indicada	DATA Mar./2024	FOLHA 01/02
ART	ÁREA TOTAL 435,96m²	DESENHO Erica C. Fernandes	